

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«30» августа 2021 г.
учётный № проверки 78210061000200631863



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский район,
Ленинградская область, 188662

Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский район,
Ленинградская область, 188662

Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел/факс: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района
188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47
Тел: 8 (81378)2-31-66

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2-11-68-307/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению
«Детский сад № 16 г. Выборга»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Хабибуллина Д.Э. №2-11-
68-307 от «02» сентября 2021 года

в период с «07» сентября 2021 г. по «20» сентября 2021 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области старшим лейтенантом внутренней службы Авдеевой Ириной Алексан-
дровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица представитель юридического ли-
ца и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 16 г. Выборга» Ананьева Ирина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	<u>Основание:</u> ст.4, п. 1 ст. 6, Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54, Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.).	11.08.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представитель юридического лица и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 16 г. Выборга» Ананьева Ирина Викторовна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Авдеева Ирина Александровна
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.